

Przemków, 13.02.2019 r.

Zespół Szkół
im. Ireny Sendler w Przemkowie
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania
pn. „Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP III”**

Dotyczy: zapytania do treści SIWZ dla zadania pn. ”Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP III”

I. W nawiązaniu do zapytania otrzymanego e-mailami w dniu **11.02.2019 r.**, poniżej przesyłam wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: ”Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP III”:

Pytanie 1: Czy w zakresie prac jest instalacja na sali gimnastycznej?

Odpowiedź 1:

Nie. Zakres prac nie obejmuje sali gimnastycznej i jej zapleczy oraz łącznika między szkołą, a salą gimnastyczną.

Pytanie 2

Jak prowadzić należy przewody do opraw na zewnątrz szkoły / po elewacji, schować pod tynkiem, czy wewnątrz szkoły /

Odpowiedź 2:

Przewody do opraw na zewnątrz szkoły powinny być poprowadzone wewnątrz szkoły.

Pytanie 3

Czy przetarg jest z rozliczeniem ryczałtowym, czy na podstawie kosztorysu powykonawczego?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z § 7 pkt. 1 oraz 2 projektu umowy rozliczenie nastąpi zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Pytanie 4 Jeżeli na podstawie kosztorysu powykonawczego, to jakie elementy do rozstrzygnięcia będą brane pod uwagę:

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem stawki robocizny i narzutów

- kosztorys wykonany w oparciu o projekt. Jak będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku różnic pomiędzy ofertami poszczególnych Wykonawców / n.p. różnic asortymentowych, ilościowych, zakresu prac itp.

Odpowiedź 4: W ocenie ofert sprawdzany będzie kosztorys wykonany w oparciu o projekt.

Ocena ofert odbywać się będzie na podstawie kryterium cena oferty - 60%, gwarancja 40%. Zamieszczone w kosztorysie pozycje (użyty asortyment) muszą być zgodne z projektem wykonawczym. Zamawiający musi również uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do właściwego wykonania zadania i zakresu prac. Wykorzystany asortyment powinien odpowiadać przyjętym w projekcie normom.

II. W nawiązaniu do zapytania otrzymanego e-mailami w dniu 12.02.2019 r., poniżej przesyłam wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: "Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP III":

Pytanie 1: Czy w zakresie prac jest wykonanie sieci komputerowej. Jeżeli tak to w jakim zakresie:

- jakie pomieszczenia
- czy z pomieszczeń nie objętych remontem są doprowadzone przewody do szaf krosowych
- jakie ma być wyposażenia szaf
- kategoria sieci
- itp

Odpowiedź 1: W tym etapie prac Sieć komputerowa (strukturalna kablowa) powinna zostać wykonana we wszystkich salach lekcyjnych oraz biurach mieszczących się na parterze budynku. Należy spiąć w/w sieć do głównego węzła mieszczącego się na I piętrze budynku w pokoju nauczycielskim.

W chwili obecnej z pomieszczeń objętych remontem nie są doprowadzone przewody do szaf krosowych.

Pytanie 2: Proszę o jasne określenie zakresu prac dotyczące obszaru robót / które pomieszczenia wchodzi w zakres prac?

Odpowiedź 2: W zakres prac wchodzi wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Zakres prac nie dotyczy Sali gimnastycznej i jej zapleczy oraz łącznika między salą a resztą budynku.

Pytanie 3: W projekcie wykonawczym projektant założył wykonanie przepustów z klasą odporności ogniowej. Proszę podać ile ma być tych przepustów oraz jaka klasę spełniać?

Odpowiedź 3: Ilość przepustów powinna być zgodna z projektem wykonawczym oraz dokonaną wizją lokalną. Klasa przepustów musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015. Poz. 1422). W związku z tym, że szkoła jest budynkiem użyteczności publicznej postanawia się zastosowanie przepustów EI 60.

Dyrektor Zespołu Szkół
Im. Ireny Sendler
w Przemkowie
Monika Dźwigał
mgr Monika Dźwigał